

R:2-3019



INDUSTRIA DE PRODUCTOS QUIMICOS-Argentina

PLANTA INDUSTRIAL: Av. Belgrano 3248 (S2202AKP) Pto. Gral. San Martín, Sta. Fe

TEL/FAX: (03476) 429051

ADMINISTRACION Y DEPOSITO: Av. Uruguay 2522. Piso 3, Of. 308 Beccar, Bs. As.

TEL: (54-11) 4723-5206/6977/4575/5393

TEL/FAX: (54-11) 4723-5923

E-mail: cloretil@cloretil.com -<http://www.cloretil.com>

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Certificado de Análisis

Fecha: 24/10/16

Página: 1/1

Datos del material

Material	COLORANTAL C
Código	PT0069
Lote	P1610203747
Fabricación	20/10/16
Vencimiento	1 año a partir de la fecha de fabricación

Característica	Especificación	Resultados	Método
Aspecto	Líquido transparente	Cumple	824 01 21
Color	Incoloro o lig. coloreado	Cumple	824 01 21
Densidad a 20°C g/cm ³	1.320 - 1.345	1.340	824 01 16
Cloruros %	7.9 - 8.4	8.05	824 01 01
Aluminio %	12.17 - 12.7	12.19	824 01 13
Alúmina (Al ₂ O ₃)%	23.0 - 24.0	23.03	824 01 19
Basicidad %	82.5 - 84.2	83.25	824 01 19
pH sol. 30% p/p	4.0 - 4.4	4.31	824 01 06
pH tal cual	3.0 - 3.5	3.46	824 01 06
Hierro ppm	máx : 50	41.4	824 01 10

Se adjunta cartilla de seguridad

- 1) Resultados de control realizado sobre una muestra representativa.
- 2) Documento con firma. Certificado de análisis emitido en forma electrónica por CLORETIL s.a.i.c.i.f.